

ПРОТОКОЛ № 589

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А.

Дата проведения заседания: 22 января 2020 г.

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;

Комолов Сергей Валерьевич;

Бычков Андрей Викторович;

Оболонский Алексей Петрович.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовали:

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии;

Конкин Андрей Андреевич – Юрист отдела правового регулирования.

Новиков В.М. – собственник помещения многоквартирного дома.

Представители членов СРО «КРС» от:

№	Наименование компании	ИНН	Ф.И.О., должность представителя
1	ООО «Созидание»	7728509886	Зупанец М.Ю., Начальник участка.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Созидание» за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

По 1-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Созидание» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 17.12.2019 № 584) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

- устройство конька кровли выполнено не по проекту;
- не выполнена тепло и звукоизоляция чердачного перекрытия с разборкой засыпной изоляции;
- не установлены новые дефлекторы и зонты над трубами;
- не проведены гидравлические испытания системы отопления;
- поворотный элемент на углу поворота теплосети выполнен из составных частей;
- не выполнена гидрофобизация фасадов;
- не выполнена обработка фасадов антисептиком;
- не завершены работы по восстановлению цоколя;
- не выполнено устройство водоотводящих лотков от водосточной системы;
- водосточная система не закреплена к элементам кровли и стен.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 14.01.2020 № 3302-1).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании применить к члену СРО «КРС» ООО «Созидание» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 февраля 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Созидание» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 февраля 2020 года.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Созидание» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 февраля 2020 года.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:

Председатель комиссии С.А. Шистеров,


Секретарь комиссии С.Ю. Митрошина.

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить:


- члену СРО «КРС»: ООО «Созидание»;

- заявителям обращений: Новикову В.М., Малашиной Г.П.

Председатель комиссии

 С.А. Шистеров

Секретарь комиссии

 С.Ю. Митрошина